

秦皇岛市住房和城乡建设局

秦皇岛市住房和城乡建设局 关于转发省住建厅《关于转发省市场监督管理 局产品质量省级监督抽查结果的通知》的 通知

各县、区住建局，开发区城建委，局质安科、市绿建中心、市质量中心：

现将河北省住房和城乡建设厅《关于转发省市场监督管理
局产品质量省级监督抽查结果的通知》（冀建节科函【2024】
120号）文件转发给你们。请按照省厅要求，认真组织排查，
发现违规使用不合格产品的，要依法依规予以处理，有关情
况及时反馈市住建局科技科。

联系电话：3063755，联系人：康立伟。

附件：《河北省住房和城乡建设厅关于转发省市场监督
管理局产品质量省级监督抽查结果的通知》

秦皇岛市住房和城乡建设局
2024年7月25日

河北省住房和城乡建设厅

冀建节科函〔2024〕120号

河北省住房和城乡建设厅 关于转发省市场监督管理局产品质量 省级监督抽查结果的通知

各市（含定州、辛集市）住房和城乡建设局，雄安新区管委会建设和交通管理局：

现将《河北省市场监督管理局关于通报产品质量省级监督抽查结果的函》（冀市监抽函〔2024〕105号）转发给你们，请结合建筑工程材料设备使用管理，认真排查本地建筑工程是否使用通报涉及的水泥、钢筋、保温材料、电线电缆、管材管件、防水卷材等建筑材料，发现违规使用不合格产品的，要依法依规予以处理，有关情况请及时反馈省厅建筑节能与科技处。

联系人：郅超 0311-87904570

附件：河北省市场监督管理局关于通报产品质量省级监督抽查结果的函



河北省市场监督管理局

冀市监抽函〔2024〕105号

河北省市场监督管理局 关于通报产品质量省级监督抽查结果的函

省发改委、省工信厅、省住建厅、省农业农村厅、省商务厅、省应急管理厅、省消防救援总队：

我局组织产品质量省级监督抽查，经相关技术机构检验，发现92批次样品不合格（企业名单见附件），现将抽查结果通报贵单位。

附件：产品质量省级监督抽查不合格产品及企业名单



（联系人：李会

联系电话：0311-67566609）

附件

产品质量省级监督抽查不合格产品及企业名单

序号	所在市	所在县	样品名称	标称商标	规格型号	受检(样品采集)单位	标称生产单位(或经营者提供的供货商)	判定结果	不合格项目
1	石家庄市	灵寿县	矿渣硅酸盐水泥	钻石	P·S·A 32.5	石家庄燕峰建材集团云山水泥有限公司	石家庄燕峰建材集团云山水泥有限公司	不合格	氯离子
2	石家庄市	鹿泉区	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)	/	XPS-X150-030-B-(1)-1200mm×600mm×30mm	鹿泉区永盛保温材料厂	鹿泉区永盛保温材料厂	不合格	绝热性能-导热系数(平均温度10℃)、绝热性能-导热系数(平均温度25℃)、绝热性能-热阻(厚度25mm时,平均温度10℃)、绝热性能-热阻(厚度25mm时,平均温度25℃)
3	石家庄市	栾城区	聚氨酯保温板	/	1150mm×590mm×100mm	河北万川冷链技术有限公司	河北万川冷链技术有限公司	不合格	氧指数
4	石家庄市	无极县	模发微泡复合保温板	/	500mm×500mm×120mm	石家庄极尊建材科技有限公司	石家庄极尊建材科技有限公司	不合格	保温层: B1级-氧指数
5	石家庄市	新乐市	电热毯	图形商标	TT180×90	石家庄铖浩电器有限公司	石家庄铖浩电器有限公司	不合格	非正常工作

序号	所在市	所在县	样品名称	标称 商标	规格型号	受检(样品 采集)单位	标称生产单位 (或经营者提供的 供货商)	判定 结果	不合格 项目
6	石家庄市	新乐市	钢丝网架 夹芯混凝土 复合板	/	1200mm× 600mm×80mm	河北羲杰发建筑 工程有限公司	河北羲杰发建筑 工程有限公司	不合格	保温层: B1 级-氧指数
7	石家庄市	行唐县	控释肥	春暖	40kg 28-5-9 总养分≥42% 含氯(中氯)	行唐县吉珍农资 经销店	河南博德家辉肥 业科技有限公司	不合格	包装标识、总养分(N + P ₂ O ₅ + K ₂ O)
8	承德市	双滦区	车用柴油	/	0号	承德安捷商贸有 限公司安捷加油 站	/	不合格	闪点(闭口)
9	张家口 市	赤城县	电热水壶	质鼎	GB-PW1822 220V~50Hz 1800W 1.8L	赤城县赤城镇万 合隆自选商场	广东高博电器有 限公司	不合格	标志和说明
10	张家口 市	赤城县	电热毯	恒暖祥	TT150× 80-6X 220V~50Hz 60W 1500mm ×800mm	赤城县悦购超市 有限公司	定州市暖可达电 器有限公司	不合格	耐潮湿、泄漏电流和电 气强度、非正常工作、 机械强度
11	张家口 市	赤城县	室内加热 器(小太阳 取暖器)	扬子	SH415 220V~50Hz 1000W	许晓丽(赤城县赤 城镇万合隆自选 商场)	上海雍恒电器有 限公司	不合格	对触及带电部件的防 护、结构、电源连接和 外部软线、接地措施
12	张家口 市	崇礼区	取暖器	扬子	NSB-200 220V~50Hz 2000W	赵靖(崇礼区恒祥 电器城)	宁波联众世纪环 保科技有限公司	不合格	标志和说明、电气间 隙、爬电距离和固体绝 缘

序号	所在市	所在县	样品名称	标称 商标	规格型号	受检(样品 采集)单位	标称生产单位 (或经营者提供 的供货商)	判定 结果	不合格 项目
13	张家口 市	沽源县	电吹风	派誠	PC-129 220V~50Hz 1250W	沽源县乐享超市 有限公司	揭阳空港经济区 汇诚电器厂	不合格	非正常工作、电源连接 和外部软线
14	张家口 市	沽源县	电热毯	三五二 0	TT150×70 220V~50Hz 48W 1500mm ×700mm	沽源县佰悦商贸 有限公司	石家庄新辰电热 毯有限公司	不合格	耐潮湿、泄漏电流和电 气强度、非正常工作、 机械强度
15	张家口 市	沽源县	室内加热 器(小太 阳)	扬子	NSB-120C 220V 50Hz 1000W	沽源县乐享超市 有限公司	临沂润的电器有 限公司	不合格	对触及带电部件的防 护、非正常工作、结构、 电源连接和外部软线、 接地措施
16	张家口 市	康保县	电热水壶	万利达	CL-A98 220V~50Hz 1500W 2.0L	康保县步步高电 子城	廉江市成林电器 有限公司	不合格	非正常工作、结构
17	张家口 市	桥东区	舒柔双人 被	千芸朵	检样/备 样: 200cm× 230cm	河北永辉超市有 限公司新五一广 场分公司	南通卓力纺织品 有限公司	不合格	断裂强力
18	张家口 市	宣化区	聚乙烯 绝缘电 线电 缆	图形商 标	60227 IEC 01(BV) 450/750V 1 ×4	宣化区弘泰线缆 销售处	宁光线缆有限公 司	不合格	绝缘老化前抗张强度、 绝缘老化后抗张强度 试验
19	秦皇 岛市	北戴河 新区	鸿兴源牌 电线电 缆	鸿兴源	ZR-RVV 2× 1mm ²	秦皇岛隆电工程 设备经销处	北京北方兴辉伟 业线缆有限公司	不合格	导体电阻(20℃)

序号	所在市	所在县	样品名称	标称 商标	规格型号	受检(样品 采集)单位	标称生产单位 (或经营者提供的 供货商)	判定 结果	不合格 项目
20	秦皇岛市	山海关区	家用燃气灶	Haodtt ai 有爱 好太太	JZT-A	山海关信达卫浴 商店	中山市鑫成电器 有限公司	不合格	热负荷
21	唐山市	滦南县	普通硅酸 盐水泥	谊丰	P·O 42.5	唐山谊丰建材有 限公司	唐山谊丰建材有 限公司	不合格	氯离子
22	唐山市	玉田县	矿渣硅酸 盐水泥	弘也	P·S·A 32.5	唐山弘也特种水 泥有限公司	唐山弘也特种水 泥有限公司	不合格	氯离子、水溶性铬(VI)
23	唐山市	玉田县	普通硅酸 盐水泥	弘也	P·O 42.5	唐山弘也特种水 泥有限公司	唐山弘也特种水 泥有限公司	不合格	氯离子、水溶性铬(VI)
24	唐山市	遵化市	燃气用具连 接用金属包 覆软管	冀商	RJB-TV-C-10 ×1500	遵化市通华西街 明洋厨房设备服 务中心	河北冀商燃气具 有限公司	不合格	结构与尺寸
25	廊坊市	安次区	保温壶(保 温电热水 壶)	万利达	HM-520 220V~50Hz 1360W	廊坊市康诺商贸 有限公司	湛江市红茂电器 有限公司	不合格	标志和说明、对触及带 电部件的防护、耐潮 湿、非正常工作
26	廊坊市	安次区	电热水壶	半球	MU-K223-20 220V~50Hz 1500W 2.0L	廊坊市恩君商贸 有限公司	广东美王电器有 限公司	不合格	非正常工作、结构
27	廊坊市	安次区	棉花被 200 ×230 cm	/	200 cm×230 cm; 填充 量: 2000g	河北永辉超市有 限公司廊坊分公 司	南通卓力纺织品 有限公司/江苏 云可梦科技发展 有限公司	不合格	断裂强力(面料纬向)

序号	所在市	所在县	样品名称	标称 商标	规格型号	受检(样品 采集)单位	标称生产单位 (或经营者提供 的供货商)	判定 结果	不合格 项目
28	廊坊市	霸州市	铜芯交联 聚乙烯绝 缘聚烯烃 护套无卤 低烟阻燃 电力电缆	/	WDZ-YJY-0.6 /15×6	河北兴越电线电 缆有限公司	河北兴越电线电 缆有限公司	不合格	绝缘热延伸试验
29	廊坊市	大厂回 族自治县	电热毯	紫轩	TT150× 70-8X 1500mm× 700mm	大厂回族自治县 城关丁记土产日 杂商场	任丘市利健电热 毯厂	不合格	非正常工作、机械强 度、结构
30	廊坊市	大厂回 族自治县	取暖器	/	NSB-100A	大厂回族自治县 城关丁记土产日 杂商场	爱妻生活家电 (唐山)有限公司	不合格	电源连接和外部软线、 接地措施
31	廊坊市	大城县	PE 给水管 材	禾源	PE100 φ 20mm 1.6MPa SDR11	廊坊同力塑料制 品有限公司	廊坊同力塑料制 品有限公司	不合格	尺寸-平均外径、尺寸- 壁厚
32	廊坊市	固安县	家用燃气 灶具	情牵好 太太	JZY-A	固安源辉商贸有 限公司	顺德区容桂火康 燃具电器厂	不合格	热负荷、干烟气中一氧 化碳浓度、燃气导管
33	廊坊市	固安县	燃气用具 连接用 304 不锈钢波 纹软管	雅丽娜	RLB-ZH-S-10	固安县固安镇工 业园区达贵厨具 销售部	余姚市雅丽娜水 暖洁具厂(管体 标注)	不合格	软管弯曲性、标志

序号	所在市	所在县	样品名称	标称 商标	规格型号	受检(样品 采集)单位	标称生产单位 (或经营者提供 的供货商)	判定 结果	不合格 项目
34	廊坊市	经济技术 开发区	电热水壶	新飞	XFXKD1323A- 01C 220V~ 50Hz 1360W 2.3L	徐丹(廊坊开发区 凯隆百货超市)	中山市荣鑫电器 有限公司	不合格	标志和说明、耐潮湿、 非正常工作、机械强度
35	保定市	博野县	水润养肤 春秋被	/	160 cm × 210 cm 880 克	保定沃美超市有 限公司	南通梦雅霏家用 纺织品有限公司	不合格	产品使用说明、断裂强 力(面料长度)
36	保定市	高碑店 市	高端双色 PP-R 热水 管	/	S3.2 dn25 × 3.5	*** (郑宗良)	河北全德管业有 限公司	不合格	熔融温度
37	保定市	高阳县	调温型电 热毯	太阳海	150 × 70 ± 6cm (单人) 220V ~ 50Hz 60W	河北占强家用电 器制造有限公司	河北占强家用电 器制造有限公司	不合格	耐潮湿、泄漏电流和电 气强度、非正常工作、 机械强度
38	保定市	竞秀区	室内加热 器	扬子	NFG-900D 220V ~ 50Hz 900W	保定企来商贸有 限公司	河南韩风电器有 限公司	不合格	标志和说明、对触及带 电部件的防护、非正常 工作、结构、接地措施、 螺钉和连接
39	保定市	涞水县	钢筋混凝 土用热轧 带肋钢筋	无	φ 12 × 12000 (mm) HRB400E	涞水县荣坤建材 经销处	海城市欣锐铸件 有限公司	不合格	重量偏差
40	保定市	涞源县	普通硅酸 盐水泥	白石山	P · 0 42.5	涞源县水泥厂	涞源县水泥厂	不合格	烧失量

序号	所在市	所在县	样品名称	标称 商标	规格型号	受检(样品 采集)单位	标称生产单位 (或经营者提供 的供货商)	判定 结果	不合格 项目
41	保定市	清苑区	环链手扳葫芦	维鼎	HSH-E型 0.8t	河北维鼎起重机械制造有限公司	河北维鼎起重机械制造有限公司	不合格	整机限位强度和起升高度
42	保定市	清苑区	聚氯乙烯护套软线	图形商标	60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2 ×1	保定益通电线电缆有限公司	保定益通电线电缆有限公司	不合格	绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率
43	保定市	清苑区	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	图形商标	60227 IEC 01(BV) 450/750V 1 ×2.5	保定龙泰电力器材有限公司	保定龙泰电力器材有限公司	不合格	绝缘最薄点厚度
44	保定市	清苑区	手拉葫芦	方舟	HSZ 1t	河北津工机械有限公司	河北津工机械有限公司	不合格	整机限位强度、整机强度和起升高度
45	保定市	清苑区	手拉葫芦	/	HSZ 1t	河北乾宇起重机械制造有限公司	/	不合格	整机限位强度、整机强度和起升高度
46	保定市	顺平县	红豆牌电热毯	红豆	TT150× 70-6X 220V~50Hz 50W 1500mm ×700mm	王智鹏(顺平县楚宸日用百货店)	石家庄相思豆电器有限公司	不合格	耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线
47	保定市	徐水区	学生装(夏装上)	/	135/68A	保定市健能运动休闲服饰有限公司	保定市健能运动休闲服饰有限公司	不合格	耐光色牢度

序号	所在市	所在县	样品名称	标称 商标	规格型号	受检(样品 采集)单位	标称生产单位 (或经营者提供 的供货商)	判定 结果	不合格 项目
48	保定市	易县	排水用硬 聚氯乙烯 (PVC-U)管 材	/	$\phi 50 \times$ 2.0(mm)	易县西庄塑料制 品销售点	河北瑞杰管业有 限公司	不合格	密度、拉伸屈服应力、 断裂伸长率
49	保定市	易县	普通硅酸 盐水泥	晶蓝牌	P·O 42.5	河北京兰水泥有 限公司	河北京兰水泥有 限公司	不合格	氯离子
50	沧州市	东光县	手提式干 粉灭火器	/	MFZ/ABC4	河北省鑫鸿安消 防器材有限公司	河北省鑫鸿安消 防器材有限公司	不合格	灭火剂检验(主要组分 含量(质量分数)任一 主要组分含量(磷酸二 氢铵))
51	沧州市	青县	电热水壶	雷凡	LF-8026W 220V~50Hz 1500W 2.0L	清州镇同信综合 门市部	佛山市顺德区雷 凡电器有限公司	不合格	标志和说明
52	沧州市	青县	燃气连接 用软管(燃 气用具连 接用不锈 钢波纹软 管)	/	RLB-ZH-CS-1 0×1500	河北华奥燃气有 限公司	江苏新高波纹管 有限公司	不合格	软管弯曲性、标志

序号	所在市	所在县	样品名称	标称 商标	规格型号	受检（样品 采集）单位	标称生产单位 （或经营者提供的 供货商）	判定 结果	不合格 项目
53	沧州市	任丘市	304 不锈钢 灶具专用 管	常兴	1.5 米	任丘市常兴不锈 钢波纹管厂	任丘市常兴不锈 钢波纹管厂	不合格	标志
54	沧州市	任丘市	304 不锈钢 灶具专用 管	常兴	1.5 米	任丘市常兴不锈 钢波纹管厂	任丘市常兴不锈 钢波纹管厂	不合格	标志
55	沧州市	任丘市	304 不锈钢 灶具专用 管	常兴	2 米	任丘市常兴不锈 钢波纹管厂	任丘市常兴不锈 钢波纹管厂	不合格	标志
56	沧州市	任丘市	304 不锈钢 灶具专用 管	常兴	2 米	任丘市常兴不锈 钢波纹管厂	任丘市常兴不锈 钢波纹管厂	不合格	标志
57	沧州市	任丘市	304 不锈钢 灶具专用 管	常兴	2 米	任丘市常兴不锈 钢波纹管厂	任丘市常兴不锈 钢波纹管厂	不合格	标志
58	沧州市	任丘市	304 不锈钢 灶具专用 管	常兴	3 米	任丘市常兴不锈 钢波纹管厂	任丘市常兴不锈 钢波纹管厂	不合格	标志
59	沧州市	任丘市	304 不锈钢 灶具专用 管	常兴	3 米	任丘市常兴不锈 钢波纹管厂	任丘市常兴不锈 钢波纹管厂	不合格	标志
60	沧州市	任丘市	304 不锈钢 灶具专用 管	常兴	3 米	任丘市常兴不锈 钢波纹管厂	任丘市常兴不锈 钢波纹管厂	不合格	标志

序号	所在市	所在县	样品名称	标称 商标	规格型号	受检(样品 采集)单位	标称生产单位 (或经营者提供的 供货商)	判定 结果	不合格 项目
61	沧州市	肃宁县	双层抗菌 阻氧PP-R 热水管	鑫金旭	S3.2 dn20 × 2.8	河北金旭塑胶制 品有限公司	河北金旭塑胶制 品有限公司	不合格	熔融温度
62	沧州市	献县	PP-R 给水 管	/	S3.2 dn20 × 2.8en	献县胜汉建材门 市部	石家庄海华建筑材 料生产有限公司	不合格	规格尺寸-平均外径、 熔融温度
63	衡水市	阜城县	手提式干 粉灭火器	协鑫	MFZ/ABC4-A 型	河北协鑫消防器 材有限公司	河北协鑫消防器 材有限公司	不合格	灭火剂检验(主要组分 含量(质量分数)任一 主要组分含量(磷酸二 氢铵))
64	衡水市	冀州区	床头柜	/	600 × 430 × 680(mm)	衡水大正和源家 具有限公司	衡水大正和源家 具有限公司	不合格	耐磨性
65	衡水市	冀州区	醇酸调和 漆	晟虹牌	0.6kg/桶	*(周庆山)	保定德邦道路涂 料制造有限公司	不合格	铅(Pb)含量
66	衡水市	冀州区	电热水壶	万利达	KD623-01A 220V ~ 50Hz 1500W 2.3L	周庆栖(冀州市华 联超市)	廉江市小蝌蚪电 器科技有限公司	不合格	标志和说明、耐潮湿、 非正常工作、机械强 度、结构、接地措施
67	衡水市	冀州区	电热水壶	華生	WS-117 220V ~ 50Hz 1500W	彭昌明(冀州区昌 中明购物商店)	上海华生电器有 限公司	不合格	机械强度
68	衡水市	冀州区	电热毯	红豆	TT150 × 70-6X1 220V ~ 50Hz 50W 1500mm × 700mm	鹏昌明(冀州区昌 中明购物商店)	石家庄市新宝电 器有限责任公司	不合格	耐潮湿、泄漏电流和电 气强度、非正常工作、 机械强度、结构

序号	所在市	所在县	样品名称	标称 商标	规格型号	受检(样品 采集)单位	标称生产单位 (或经营者提供的 供货商)	判定 结果	不合格 项目
69	衡水市	经济开 发区	快热式电 热水龙头	奥利尔	ALR-6D 220V~50Hz 3kW IPX4	张兰真(衡水市桃 城区豪门卫浴经 销处)	/	不合格	对触及带电部件的防 护、接地措施
70	衡水市	饶阳县	学生校服 (上衣)	/	135/60	饶阳县荀豪服装 有限公司	饶阳县荀豪服装 有限公司	不合格	耐光色牢度(蓝色部 分)
71	衡水市	饶阳县	学生校服 (下衣)	/	135/54	饶阳县荀豪服装 有限公司	饶阳县荀豪服装 有限公司	不合格	耐光色牢度
72	衡水市	桃城区	电动自行 车用锂离子 蓄电池	/	48V28Ah	衡水上菱商贸有 限公司	金华亿能动力科 技有限公司	不合格	高温放电(55℃, 5h)
73	衡水市	枣强县	快热式热 水器(电热 水龙头)	南极人	YN-MA02 220V~50Hz 3300W IPX4	王燕(枣强县赵明 家电门市部)	慈溪市姚宁电器 有限公司	不合格	结构
74	衡水市	枣强县	燃气软管	鑫衡缘	9mm	枣强县恒新液化 气配件厂	枣强县恒新液化 气配件厂	不合格	标志
75	衡水市	枣强县	系列取暖 器	/	YS 220V~ 50Hz	王燕(枣强县赵明 家电门市部)	慈溪市扬文电器 厂	不合格	标志和说明、对触及带 电部件的防护、结构、 电源连接和外部软线、 接地措施
76	邢台市	隆尧县	建筑排水 用硬聚氯 乙烯 (PVC-U) 管材	/	dn50×2.0	隆尧县北环大丰 水暖配件经营部	石家庄信怡丰塑 业有限公司	不合格	壁厚、密度、断裂伸长 率

序号	所在市	所在县	样品名称	标称 商标	规格型号	受检(样品 采集)单位	标称生产单位 (或经营者提供 的供货商)	判定 结果	不合格 项目
77	邢台市	隆尧县	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	/	dn75×2.3mm	隆尧县北环大丰 水暖配件经营部	石家庄信怡丰塑 业有限公司	不合格	壁厚、密度、断裂伸长 率
78	邢台市	南官市	棉花被芯	玫印	1500mm× 2000 mm; 1500g	南官市玄奥毛毡 有限公司	南官市玄奥毛毡 有限公司	不合格	纤维含量(面料)
79	邢台市	南官市	棉花被芯	归乡棉	1500mm× 2000mm 1500g	南官市舒康家纺 有限公司	南官市舒康家纺 有限公司	不合格	纤维含量(面料)、产品 使用说明
80	邢台市	南官市	棉花褥芯	玫印	900mm× 2000mm 1000g	南官市玄奥毛毡 有限公司	南官市玄奥毛毡 有限公司	不合格	纤维含量(面料)
81	邢台市	南官市	棉花褥芯	鑫芯眠	900mm× 2000mm 1500g	南官市福聚家纺 有限公司	南官市福聚家纺 有限公司	不合格	纤维含量(面料)
82	邯郸市	磁县	取暖器	先科	NSB-211 220V~50Hz 2000W	张莹莹(磁县顺炎 家电经销处)	宁波川格电器有 限公司	不合格	电气间隙、爬电距离和 固体绝缘
83	邯郸市	磁县	室内加热 器(取暖 器)	扬子	NSB-100 220V~50Hz 1000W	张莹莹(磁县顺炎 家电经销处)	慈溪市欧尚电器 厂	不合格	对触及带电部件的防 护、非正常工作、结构、 电源连接和外部软线、 接地措施

序号	所在市	所在县	样品名称	标称商标	规格型号	受检(样品采集)单位	标称生产单位(或经营者提供的供货商)	判定结果	不合格项目
84	邯郸市	大名县	家用燃气灶具	扬子	JZT-XZ-01-Y ZA3B	大名县沐鑫厨卫商行	中山市爱菲亚电器有限公司	不合格	热负荷
85	邯郸市	馆陶县	聚氯乙烯绝缘无护套电线	玉柯	60227 IEC 01(BV) 1× 4mm ²	馆陶县薛虎五金电料门市	天津东胜线缆有限公司	不合格	导体电阻(20℃)
86	邯郸市	馆陶县	硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	汇邦	dn160× 3.5mm	馆陶县学忠门窗销售部	河北汇邦管道科技有限公司	不合格	落锤冲击试验
87	邯郸市	馆陶县	硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	汇邦	dn75×2.3mm	馆陶县学忠门窗销售部	河北汇邦管道科技有限公司	不合格	壁厚、密度、拉伸屈服应力、断裂伸长率
88	邯郸市	临漳县	PVC-U建筑用阻燃绝缘电工套管	/	GY305-20	临漳县邺都大街海涛管料门市	山东盛达塑胶有限公司	不合格	抗压性能
89	邯郸市	临漳县	电热毯	欢乐人家	TT150× 70-7X 220V~50Hz 50W 1500mm ×700mm	吴银凤(临漳县银凤家纺店)	内黄县欢乐电热毯厂	不合格	耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构
90	邯郸市	邱县	手工儿童被芯	李家妹	1.3m×1.8m	邱县李大姐民间手工艺品有限公司	邱县李大姐民间手工艺品有限公司	不合格	pH值、断裂强力

序号	所在市	所在县	样品名称	标称 商标	规格型号	受检（样品 采集）单位	标称生产单位 （或经营者提供 的供货商）	判定 结果	不合格 项目
91	邯郸市	武安市	弹性体 (SBS)改性 沥青防水 卷材	德诚格 瑞	SBS I PY PE PE 4mm	武安市曹鑫愿防 水工程有限公司	河北莹坤防水建 材有限公司	不合格	浸水后质量增加、可溶 物含量
92	雄安新区	容城县	艾斯贝特 B-(1)级橡 塑	/	1500mm× 20mm× 8000mm	河北雄安玮珉建 筑工程有限公司	河北威斯克保温 建材有限公司	不合格	燃烧增长速率指数